

# А К Т

## обследования технического состояния объекта

« 19 » ноября 1984 г.

гор. Кириллов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Охраны»

начальник отделения охраны при Кирилловском РОВД наименование отдела (отделения) охраны

к-н милиции Чухин Л.А. при отделе (отделении) милиции

должность, звание, ф., и., о.

с другой стороны, с участием представителя пожарной охраны

должность, звание, ф., и., о.

произвели обследование объекта (ов) церкви "Богоявления" в с.Ферапонтово

Кирилловского р-на

наименование,

ведомственная принадлежность и местонахождение объектов

На обследуемом объекте(ах) имеется (указывается вид охраны на объекте, численность охраны, состояние имеющихся ограждений, освещения, дверей, окон, запоров, решеток, первичных средств, пожаротушения, средств охранной сигнализации. Состояние контрольно-пропускных пунктов, проездных ворот, их оборудование и т. д., а также перечисляются объемы и виды дополнительных работ по оборудованию объекта техническими средствами охраны, средствами охранной сигнализации и пожаротушения):

Церковь Богоявления расположена на территории Ферапонтова монастыря в надвратной церкви. Здание кирпичное, постройки 17-18 века. Церковь расположена на уровне второго этажа. Вход в церковь осуществляется со стороны территории монастыря. Входные ворота на лестничную клетку деревянные, листовым железом не обиты. Замок висячий, внутренний замок не исправен. Окна лестничной клетки не зарешечены, выходят на улицу с.Ферапонтово. Входные ворота церкви обиты металлом, закрываются на висячий замок. Остальные окна зарешечены. Охранно-пожарная сигнализация смонтирована в 1990г. исправна. Сигнализация однорубежная, подключена на концентратор поста милицейской охраны. Отопление печное и электрическими батареями.

Указанные мероприятия должны быть проведены «Хозорганом» в следующие сроки (желательно указать конкретно по каждому виду работ в отдельности):

1. В помещении церкви установить извещатель объемного обнаружения "Фотон-4" или "Сокол-1".
2. Установить в окнах лестничной клетки решетки с ячейей не более 150x150 мм.
3. Для целей первичного пожаротушения приобрести углекислотные огнетушители из расчета два штуки на каждое помещение.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на охрану объекта(ов), составлен в 4 экземплярах и хранится у «Охраны», «Хозоргана» и органа пожарной охраны.

Представитель  
«Охраны»

подпись

Представитель  
«Хозоргана»

подпись

Представитель  
пожарной охраны

подпись