

А К Т

осмотра технического состояния памятников XV11 века-надвратных церквей Ферапонта и Богоявления Ферапонтова монастыря.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе заместителя директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Сапегина В.И., заведующей Ферапонтовским музеем фресок Дионисия Серебряковой М.С, прораба Кирилловского реставрационного хозяйственного участка Лаврова Ю.А. младшего научного сотрудника филиала музея-заповедника Шаромазова М.Н. произвели осмотр технического состояния памятника XV11 в. -надвратных церквей Ферапонта и Богоявления Ферапонтова монастыря

В результате осмотра установлено следующее состояние отдельных конструкций:

- фундаменты:природный тесаный камень на цементно-известковом растворе, состояние удовлетворительное;
 - стены:кладка из старого кирпича, имеет ряд старых трещин, состояние удовлетворительное;
 - полы:кирпичные, состояние удовлетворительное;
 - своды:внешние имеют неопасные трещины, внутренние имеют микро-скопические трещины, состояние удовлетворительное;
 - лестничные переходы:стены из старого кирпича имеют старые трещины, состояние удовлетворительное;
 - лестницы:деревянные, состояние удовлетворительное;
 - заполнение оконных проёмов:наружные рамы имеют перекосы, состояние неудовлетворительное;внутренние рамы новые, состояние хорошее;
 - заполнение дверных проёмов:внутренние двери, деревянные, обитые железом, состояние удовлетворительное, наружная входная дверь, требуется замена по старому образцу;
 - печи:круглая в металлическом каркасе, состояние удовлетворительное, прямоугольная кирпичная, требуется перекладка;
 - дымовая труба:требуется чистка;
 - связи металлические:состояние удовлетворительное;
 - крыши и кровли:стропильная система, состояние удовлетворительное;крыши шатровые деревянные, состояние удовлетворительное;крыша четырехскатная, железная, состояние удовлетворительное;
 - роспись:наружная практически не сохранилась, внутренняя требует укрепления, промывки;
 - иконостас:требуется укрепление рамы;
 - освещение: естественное, электроосвещение отсутствует.
- Общая оценка состояния памятника:удовлетворительное.

Заместитель директора
музея-заповедника

В.И. Сапегин

/В.И. Сапегин/

Заведующая музеем
фресок Дионисия

М.С. Серебрякова

/М.С. Серебрякова/

Прораб Кирилловского
реставрационного участка

Ю.А. Лавров

/Ю.А. Лавров/

Младший научный сотрудник
филиала музея

М.Н. Шаромазов

/М.Н. Шаромазов/